



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zamawiający – Liceum Ogólnokształcące Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych” polegające na dostawie i montażu wewnętrznej platformy schodowej oraz zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław.

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 30 kwietnia 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 535846-N-2020).

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF

PYTANIA I ODPOWIEDZI (2)

Pytanie 1/2:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza inny rozmiar platformy schodowej np. 90x80cm?

Odpowiedź 1/2:

Zewnętrzny podjazd należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Oznacza to, że wymiar platformy schodowej może być przyjęty w ofertach jako 90x80, ponieważ spełnia wymagania minimalne i jest zgodny z przepisami prawa.

Pytanie 2/2:

Czy cena ma zawierać również koszty związane z konserwacją oraz pomiarami elektrycznymi podczas trwania gwarancji?

Odpowiedź 2/2:

Nie. Koszty związane z konserwacją oraz pomiarami elektrycznymi podczas trwania gwarancji nie obciążają Wykonawcy. Nie są one ujęte w opisie przedmiotu zamówienia i nie są tym samym elementem ceny oferty.

Pytanie 3/2:

Czy cena ma zawierać koszty opłaty rejestracji urządzenia w UDT?

Odpowiedź 3/2:

Tak. Zgodnie z umową, na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca ma obowiązek skompletowania i przekazania Odbierającemu wszystkich dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego, umożliwiających ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

Pytanie 4/2:

Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych prac nie jest wymagane zgodnie z przepisami wyznaczenia kierownika budowy, ale tylko kierownika robót, i czy w związku z tym można nie wyznaczać kierownika budowy?

Odpowiedź 4/2:

Ustawa Prawo Budowlane nie nakłada obowiązku, aby dla tych robót był wyznaczony ustawowo Kierownik budowy. Kierownik budowy może być jednocześnie kierownikiem robót. Jeżeli kierownik budowy będzie jednocześnie kierownikiem robót, to albo będą powielone zapisy w umowie, albo – wykreśli się kierownika robót z umowy. Funkcja kierownika budowy, to innymi słowy funkcja „odpowiedzialności” za „teren budowy”.